

Jaar 2020

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Mensink

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	<1.0	< 200
Calcium	mg/l	40.31	
Chloride	mg/l	106	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	61.6	
Waterstofcarbonaat	mg/l	152	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.42	>1
Totale hardheid	°Duits	7.95	
Magnesium	mg/l	10.0	
Natrium	mg/l	78.1	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	3.21	< 50
pH berekend	pH	8.00	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.l. berekend	pH	0.11	> -0.2
Sulfaat	mg/l	51.8	< 150
Temperatuur	°C	13.1	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100